



## Декларация соответствия CE

Изготовитель: УWT GmbH  
87488 Betzigau  
Westendstr. 5

Тип прибора: Предельный выключатель уровня заполнения  
Серия RN 4000

Обозначение: RN 4001

---

### 2006/95/EC

#### Электрическое оборудование в определенном диапазоне напряжений

Нормы, использованные для аттестации прибора:  
DIN EN 61 010-1 (Определения техники безопасности для электрических измерительных, контрольных, регулирующих и лабораторных приборов)  
EN 60 529 (IEC 529) (Классы защиты корпусом)

---

### 2004/108/EC

#### Электромагнитная совместимость

Нормы, использованные для аттестации прибора:  
EN 61 326 (требования EMC, Электрическое оборудование для измерительной техники, управляющей техники и лабораторного применения)

---

### 94/9/EC (опция)

#### Приборы и системы охраны для использования в соответствии с назначением во взрывоопасных зонах

Свидетельство об испытаниях прототипа EC: DMT 01 ATEX E 106

Учреждение сертификации:  
Deutsche Montan Technologie GmbH (DMT/BVS)  
D-44809 Bochum  
Код: 0158

Нормы, использованные для аттестации прибора:  
EN 50 281-1-1 : 1998 (Электрическое оборудование с защитой корпусом)

Примечание: Приборы, произведенные в соответствии с Директивой 94/9/EC, имеют соответствующую маркировку на фирменной табличке. Немаркированные приборы не допущены для применения во взрывоопасных зонах.

---

Данным документом подтверждается, что вышеназванное оборудование соответствует основным требованиям к защите, определенным в вышеупомянутой Директиве.

#### Информация о подписывающем лице:

Имя: Дипл. инж. (FH) А. Хауг (A. Haug), Технический руководитель

Дата: 07/2007

Подпись: